

成交结果公告

一、项目编号：RL2023-012

二、项目名称：大庆市热力集团有限公司消防器材维修、检测及购置项目

三、成交信息

供应商名称：大庆消防设施检测有限公司

供应商地址：黑龙江省大庆市萨尔图区省里二村

成交金额：在竞争性谈判文件项目需求中给定单价的基础上下浮47.5 %

四、主要标的信息

货物类
名称：大庆市热力集团有限公司消防器材维修、检测及购置 服务范围：详见附件 服务要求：详见附件 服务时间：合同签订日期至一年 服务标准：消防器材维修、检测符合国家消防相关标准，新增购置消防项目质量符合国家消防相关质量标准。

五、评审专家名单：郑祚昇、刘伟、倪广富

六、代理服务收费标准及金额：2558 元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：大庆市热力集团有限公司

地 址：大庆市东风新村热源街 5 号

联系方式：郑祚昇 18604596949

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地 址：黑龙江省大庆市高新区外包园 A3 楼 2 单元 502 室

联系方式：周立颖 0459-8972049 /8997026

3. 项目联系方式

项目联系人：郑祚昇

电 话：18604596949

十、附件

服务内容

消防器材维修检测及购置项目明细表

购置					
序号	名称	规格型号	产品参数	单位	单价 (元)
1	手提干粉灭火器	8 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	120
2	手提干粉灭火器	4 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	71
3	手提干粉灭火器	3 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	70
4	手提干粉灭火器	2 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	60
5	手提干粉灭火器	1 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	38
6	手提干粉灭火器	0.5 公斤	主要成分及含量 NH4H2PO450%S0425%ABC 干粉药剂，使用温度-20—+55 度，驱动气体：氮气，压力 2.1MPA	具	36
7	手推干粉灭火器	35 公斤	灭火级别 6A、144B、E，使用温度-20—+55 度，灭火剂 S-100-AB，电绝缘性能≤36KV	台	600
8	手推干粉灭火器	50 公斤	灭火级别 6A、144B、E，使用温度-20—+55 度，灭火剂 S-100-AB，电绝缘性能≤36KV	台	980
9	手推干粉灭火器	70 公斤	灭火级别 6A、144B、E，使用温度-20—+55 度，灭火剂 S-100-AB，电绝缘性能≤36KV	台	1500

10	二氧化碳灭火器	3 公斤		具	152
11	二氧化碳灭火器	7 公斤		具	330
12	二氧化碳灭火器推车	25 公斤		台	1560
13	水基灭火器	6 升	灭火级别 2A、89B、E, 使用温度-20--+55 度, 灭火剂 S-100-AB, 电绝缘性能≤ 36KV	具	120
14	水基灭火器	3 升	灭火级别 2A、89B、E, 使用温度-20--+55 度, 灭火剂 S-100-AB, 电绝缘性能≤ 36KV	具	74
15	水基灭火器	1 升	灭火级别 2A、89B、E, 使用温度-20--+55 度, 灭火剂 S-100-AB, 电绝缘性能≤ 36KV	具	56
16	灭火器卡片	9cm*12cm	日常安检	套	1
17	警戒线	125m*5cm	夜间反光效果好, 用于应急场所	盘	48
18	应急灯	L-ZFID-E5W1200	应急时间 90 分钟	个	40
19	安全带	EPI-1200	涤纶、高强度丙纶、精钢冲压、双背双跨	个	264
20	安全出口指示牌	L-BLZD-1LR0E	应急时间 90 分钟	个	32
21	反光条	红白 5cm-2	可视性强、粘贴性能好、高逆反射性强、亮度高	盘	14
22	标识牌	15cm*30cm	PVC 材质	张	3
23	干粉灭火器箱子	装 8 公斤灭火器 2 个		个	84
24	干粉灭火器箱子	装 4 公斤灭火器 2 个		个	64
25	消防水带	8-65-20		盘	85
26	消防水带接口	KD65		付	26
27	消防水枪	KY65		支	24

28	消防箱	800*650*240		个	260
29	消防阀门	直径 65	消防井使用	个	60
30	消防水带	直径 65	消防井配备	个	150
31	消防卡子		消防井使用	个	36
32	消防挡圈卡簧	直径 65	消防井使用	个	36
33	消防扳手		消防井配备	个	20
34	消防锹			个	20
35	消防水桶			个	14
36	消防沙箱	50*50*40		个	120
37	消防工具架			个	280
38	二氧化碳灭火器箱	装 7 公斤灭火器 2 个		个	280
39	二氧化碳灭火器箱	装 3 公斤灭火器 2 个		个	124
40	防毒面具			个	38
检测					
41	手提干粉灭火器维修换粉	8 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	35
42	手提干粉灭火器维修换粉	4 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	30
43	手提干粉灭火器维修换粉	3 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	25
44	手提干粉灭火器维修换粉	2 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	20
45	手提干粉灭火器维修换粉	1 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	15
46	手提干粉灭火器维修换粉	0.5 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	12

47	灭火器维修换粉	手推干粉灭火器 35 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	台	180
48	灭火器维修换粉	手推干粉灭火器 50 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	台	205
49	灭火器维修换粉	手推干粉灭火器 70 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	台	250
50	二氧化碳维修换气	3 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	50
51	二氧化碳维修换气	7 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	100
52	二氧化碳维修换气	25 公斤	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	台	240
53	灭火器维修换药剂	水基灭火器 6 升	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	80
54	灭火器维修换药剂	水基灭火器 3 升	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	50
55	灭火器维修换药剂	水基灭火器 1 升	更换药剂、充装氮气、压力测试等。	具	30

二、服务范围

一、大庆市热力集团有限公司及下属子公司（高新热力、东城热力、龙新热力、庆南热力、庆西热力、庆兴热力），集团公司及各子公司分配相应预算金额，分别签署合同。

二、以上项目需**投标供应商取货**、送货上门并安装完毕，采购人不再另行支付其他任何费用；